

Dati dell'Organismo Notificato**Società Consortile PASCAL a.r.l.**

VIA SCARSELLINI, 13 - 20161 - MILANO - ITALIA

Numero Identificativo CE 1115**Dati del Costruttore/Mandatario**

COSTRUTTORE (nome o marchio)	OFFICINE RIGAMONTI S.P.A.
--	----------------------------------

INDIRIZZO	Via Circonvallazione, 9 13018 Valduggia (VC) - ITALIA
------------------	--

MANDATARIO	
-------------------	--

INDIRIZZO	
------------------	--

Dati

TIPO	Valvole di Sicurezza a pressione pre-tarate, con membrana EPDM e apertura a leva <i>(Vedi allegato 1)</i>	
-------------	---	--

CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO	Dimensione nominale (DN): Pressione max. ammissibile (PS): Pressione di taratura: Temperatura max. ammissibile (TS) Fluidi:	<i>(Vedi allegato 1)</i>
-------------------------------------	---	--------------------------

Categoria di appartenenza**IV****Elenco dei documenti significativi del fascicolo tecnico di cui PASCAL conserva una copia**

Tipo verificato Art. 490 DN 25 mm Ptar 8 bar	X	Documenti normativi e soluzioni adottate	X
Progetto di fabbricazione	X	Registrazioni relative alla qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori e/o degli operatori dei CND.	
Istruzioni per l'uso	X	Attestati materiali / prodotti	X
Documento descrittivo dei materiali utilizzati, dei controlli effettuati con le informazioni pertinenti relative alla progettazione	X	Relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la descrizione dei controlli previsti	X

Conclusioni dell'esame**Dall'esame del fascicolo tecnico e dalle prove eseguite risulta che il tipo soddisfa i requisiti essenziali dell'allegato I della Direttiva 97/23/CE****Conclusioni di validità dell'attestato**

Tutte le modifiche al tipo approvato sono soggette ad ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso. Tale nuova approvazione verrà rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di Esame CE del Tipo. L'Attestato è soggetto alle condizioni generali di PASCAL allegate alla domanda di intervento firmata dal Richiedente

PRIMA EMISSIONE

30/08/2006

EMISSIONE CORRENTE

03/10/2007

 Presidente PASCAL
 (Dott. Maurizio Brancaloni)




PASCAL**N. PA305 Rev.1****ATTESTATO DI ESAME CE DEL TIPO**

Secondo il modulo B della direttiva 97/23/CE

ALLEGATO 1

Caratteristiche di esercizio valvole di sicurezza a pressione pre-tarate,
apertura a leva

ARTICOLI	PS (BAR)	DN (POLLICI)	TS (MIN/MAX) (°C)	GRUPPO DI FLUIDI
490	10	1/2", 3/4" e 1"	Da 0°C a 115	Acqua e aria (gruppo II)
495	10	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2 e 3"	Da 0°C a 115	Acqua e aria (gruppo II)
511	10	1/2"	Da 0°C a 115	Acqua e aria (gruppo II)

End document

PRIMA EMISSIONE

30/08/2006

EMISSIONE CORRENTE

03/10/2007Presidente PASCAL
(Dott. Maurizio Brancaleoni)