

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

OFFICINE RIGAMONTI SPA
Via Circonvallazione, 9
13018 VALDUGGIA, (Vercelli)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Soupape de sécurité / Safety valve Art.477.262 DN20

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **22 ACC LY 238**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : A testing is not required to issue this ACS

Commentaires : les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrête du 25 juin 2020

Comments : organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Soupapes de sécurité / Safety valves

Références / References (2 références) :


Art. 477 Soupape de sécurité préparées à membrane avec ouverture à poignée, double DN15, DN20, DN25, DN32 femelle, décharge majorée, PN10, TS 115°C

Art. 477.xx Soupape de sécurité préparées à membrane avec ouverture à poignée, double DN15, DN20, DN25, DN32 femelle, décharge majorée, PN10, TS 115°C MDD

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 20 Mai 2022

Date d'expiration / Expiry date : 20 Mai 2027

Commentaires / Comments :

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

basierend auf / based on


TÜV Rheinland Merkblatt Bauteile – Sicherheitsventile Leaflet components - Safety valves

Bauteilkennzeichen Type approval no.	TÜV SV 20 - 2110 . W . P . p, 1. Nachtrag
Produkt Product	Sicherheitsventile / Expansionsventile für Warmwasser aus Wassererwärmungsanlagen gemäß DIN EN 12897 Safety valves / expansion valves for hot water from water heating systems according to DIN EN 12897
Hersteller Manufacturer	Officine Rigamonti S.P.A. Via Circonvallazione, 9 I-13018 Valduggia (VC)
Typbezeichnung Type designation	0477.015.42 (= 0477 142); 0477.015.52 (= 0477 152); 0477.015.62 (= 0477 162); 0477.015.72 (= 0477 172); 0477.015.82 (= 0477 182); 0477.015.92 (= 0477 192); 0477.015.99 (= 0477 199); 0477.020.42 (= 0477 242); 0477.020.52 (= 0477 252); 0477.020.62 (= 0477 262); 0477.020.72 (= 0477 272); 0477.020.82 (= 0477 282); 0477.020.92 (= 0477 292); 0477.020.99 (= 0477 299); 0477.025.42 (= 0477 342); 0477.025.52 (= 0477 352); 0477.025.62 (= 0477 362); 0477.025.72 (= 0477 372); 0477.025.82 (= 0477 382); 0477.025.92 (= 0477 392); 0477.025.99 (= 0477 399); 0477.033.42 (= 0477 442); 0477.033.52 (= 0477 452); 0477.033.62 (= 0477 462); 0477.033.72 (= 0477 472); 0477.033.82 (= 0477 482); 0477.033.92 (= 0477 492); 0477.033.99 (= 0477 499).
Prüfgrundlagen Test standards	Richtlinie 2014/68/EU vom 15.05.2014; DIN EN 1491:2000-06; VdTÜV-Mbl. SV 100: 2017-04, insbesondere Abschn. 3.8 und Anhang I Nr. 5.2; TRD 721:1997-08, Abschnitt 8.
Prüfbericht-Nr. Test report no.	125790663-50-02 vom 18.06.2020 und 7968697/201210-3/232508/B vom 10.12.2020
www.tuv.com-ID	15508
Gültig bis Valid until	18. Juni 2025 June, 18. 2025

Das Bauteilkennzeichen wird in Anwendung der Anforderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen zuerkannt. Die technischen Daten des Merkblatts sind zu beachten. Die laufende Fertigung ist jährlich zu überprüfen.
The type-test approval is awarded in applying the requirements of the test standards listed. The technical data listed in the leaflet must be considered. The production shall be annually reviewed.

D-Trier, 22.12.2020

TÜV Rheinland Industrie Service - Zertifizierungsstelle für Druckgeräte
TÜV Rheinland Industrial Services - Certification Body for Pressure Equipment


i.A. Dipl. Ing. (FH) Christof Lentes

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln
Regionalbereich Mitte-West, Deworstr. 1-3, D-54290 Trier, Tel. +49-651/2005-100

www.tuv.com



Bauteilgeprüft
Gültig bis:
18.06.2025

www.tuv.com
ID 0000015508

