

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

OFFICINE RIGAMONTI S.P.A.

Via Circonvallazione, 9

13018 VALDUGGIA (VC)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Raccord à compression, corps en laiton brut / Compression fitting, nude brass body

Série 800 Manchon de réparation DN20x3/4"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

19 ACC LY 044

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS (components are compliant).

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Raccords à compression / Compression fittings

Références / References (4 références) :

Série 800 Raccords Ireco à compression en laiton CW617N pour tube PE

Tube 20-25-32-40-50-63 - 1/2"-3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"

Configurations : Manchon - Mâle-Femelle - Droit avec écrou prisonnier

Coude 90° - Té - Coude applique murale - Manchon de réparation

Série 900.1 Raccords Ireco à compression BSR

Tube 21-27-34-42-49-60-63 - 1/2"-3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"

Configurations : Manchon - Mâle-Femelle-Té - Manchon de réparation

Série 900.2 Raccords Ireco à compression BSN

Tube 17-25-31-38-45-60 - 1/2"-3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"

Configurations : Manchon - Mâle-Femelle-Coude 90°-Té - Manchon de réparation

Noyau de renforcement

Série 900.5 Raccords Ireco à compression en laiton DZR pour tube PE

Tube 20-25-32-40-50-63 - 1/2"-3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"

Configurations : Manchon - Mâle-Femelle - Droit avec écrou prisonnier - Coude 90° - Coude 45° - Té -

Coude applique murale - Manchon de réparation - Réduction Tube/Femelle - Réduction Tube/Mâle

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 24 Janvier 2019

Date d'expiration / Expiry date : 20 Janvier 2024

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 14 ACC LY 439 et 14 ACC LY 563